

דו"ח בדיקה מספר 7411909404

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פ.י. אלה פרוייקטים בע"מ ח.פ. : 515817047
 מענו : הדקל 29 נוה ימין
 תאריך ההזמנה : 2024/12/23

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : דולומיט ריצפה 190/900 מ"מ
 יצרן : TORROTIMBER
 ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית
 תאור המוצר: לוחות דק פולימרי. נבדק לאורך הדק על צד המעוטר. גוון: חום

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2024/12/23 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 2

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2024/12/26

תאריך הפקת דוח



דו"ח בדיקה מספר 7411909404

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	24.5	R11	